PATRU MĂINI
Ajută ca să te bucuri de ajutor

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. Declaratie de Conformitate: 052-2018-02-22-002

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Primus Banda Etansare-Armare (BHF82)

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii

A se vedea ambalajul.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii:

Primus Banda Etansare-Armare (BHF82) se utilizeaza ca accesorii de etansare in cadrul hidroizolatiilor interioare/exterioare flexibile pe baza de ciment „ Primus Hidoizolatie Interior Exterior MHF81/Primus Hidroizolatie Piscine MHF82" cu maracj CE (fabricate de SOCIETATEA PATRU MAINI CARPATIA S.R.L.) astfel:

- pentru etansarea rosturilor perimetrale dintre pereti si pardoseli sau a doi pereti adiacenti, inclusiv la bazine
- pentru etansarea rosturilor din jurul conductelor ce traverseaza elementele de constructii
- pentru etansarea rosturilor din jurul sifonului de pardoseala
- pentru etansarea colturilor interne sau externe formate de pereti.

4. Numele şi adresa de contact a fabricantului:

Producator: SIKA SCHWEIZ AG
Tuffenwies 16, 8048 Zurich, Elvetia
Telefon/fax: 0584364040

Titularul: SOCIETATEA PATRU MAINI CARPATIA S.R.L.
Str. Conului nr. 8, Ploiesti, jud. Prahova, Romania
Tel. 0244/516020; Fax:0244/516011

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul.

6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR AT 016-03/659-2021

PATRU MĂINI
Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanta produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Rezistenta la intindere (N/mm^2)	SR EN 12311-2:2013	≥ 2	2
Alungire la rupere (pe directie transversala) (%)		≥ 300	300
Impermeabilitate la apa (mm)	SR 137 :1995	Sa reziste fara penetrare la o coloanal de apa de 100mm	Rezista
Impermeabilitate la apa cu presiune (bar)	Procedura producator	Sa reziste fara penetrare	Rezista la 3 bar
Rezistenta la alcalii	SR EN 1847 :2010	Sa reziste fara modificari structurale	Rezista
Rezistenta la temperatura (°C)	Procedura producator	-20.....+60	Rezista
Clasa de reactie la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	clasa	Fara incercare

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

- ICECON S.A. Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti
- Sos. Panteliomn 266, sector 2, Cod Postal 021652, Tel:2025500, Fax:2551420

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Alexandra Ionita/Asistent Tehnic

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 PATRU MAINI CARPATIA S.R.L. PLOIEŞTI

Ploiesti/16.04.2021
(locul si data emiterii)